

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА”
ОТЧЕТ
за дейността на ГД ККТГ за периода 01.08 – 31.08.2011г.

Резултати от контрола на качеството на течните горива

За периода от 01.08–31.08.2011г. са проверени 60 обекта, разпространяващи течни горива на територията на страната, от които верига бензиностанции – 28, 31 - малки бензиностанции и 1 - петролна база. От тях 1 от проверките е съвместно с МВР и 1 - по сигнал на граждани. Взети са проби от 116 течни горива – 60 гориво за дизелови двигатели и 56–автомобилни бензини. От взетите проби след изпитване са установени 9 несъответствия с изискванията за качество. В секторите Подвижни лаборатории в град Плевен и град Бургас са изпитани 118 проби. В сектор “Стационарна лаборатория–София” са изпитани 108 проби. Изготвени са 108 експертни заключения /ЕЗ/, въз основа на протоколите от изпитване в подвижните лаборатории и 106 констативни протокола /КП/, въз основа на протоколите от изпитване в стационарната лаборатория, от които 10 са със заключение за несъответствие с изискванията за качество. Изготвена е 1 експертиза след изпитване на арбитражна проба /ЕА/ за проба взета през второто тримесечие на 2011 г.

След направено искане от ИА „МА” и въз основа на изпитване на 1 проба корабно дестилатно гориво в Изпитвателна лаборатория за ГСМП в ГД ККТГ е издаден протокол от изпитване, въз основа на който е съставен 1 брой констативен протокол за съответствие с изискванията за качество на течно гориво - корабно дестилатно гориво.

ДАМТН е наложила принудителни административни мерки (ПАМ), които се състоят в следното:

- издадени са 3 броя Задължителни предписания за **временно спиране /ЗПВС/** на разпространението на горива;
- издадени са 2 броя Задължителни предписания за **изтегляне** на течно гориво **/ЗПИ/** по видове и в количества, както следва:
 - Автомобилен бензин А-95Н - 7 415 л.
 - Гориво за дизелови двигатели - 6 708 л.

През месец август няма съставени актове за установяване на административни нарушения /АУАН/ и издадени наказателни постановления /НП/ за несъответствия с изискванията за качеството на течните горива определени в НИКТГУРНТК и за констатирани документални нарушения.

Обобщените резултати от контролната дейност на дирекцията са представени в следната таблица:

Период	Проверени обекти		Вид гориво		ПИ		ЕЗ	КП	ЕА	ПАМ			АУАН	НП
	бензино-станции	петролни бази	автомобилни бензини	дизелово гориво	стационарна лаборатория	подвижни лаборатории				ЗПВС	ЗПЗ	ЗПИ		
01.08–31.08.2011	59	1	56	60	108	118	108	106	1	3	-	2	-	-

ЗПВС–Задължителни предписания за временно спиране

ЗПЗ–Задължително предписание за забрана

ЗПИ–Задължително предписание за изтегляне

АУАН–Акт за установяване на административни нарушения

НП–Наказателно постановление

ЕЗ–Експертно заключение

КП–Констативен протокол

ЕА–Експертиза след арбитражно изпитване

ПИ-Протоколи от изпитване