

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

по чл. 61, ал. 3 от АПК

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЛИ УПРАВИТЕЛЯ
НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
НА АДРЕС: ГР. СОФИЯ
УЛ. ЛУИ АЙЕР, БЛ. 113, ВХ. В

ДАМТН	
ГД ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР РО ИДТН ЗАПАДНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ	
Вх./изх. №	93-00-13013
Дата	14.11.2018 г.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК Ви уведомяваме, че е издаден индивидуален административен акт – *Заповед за спиране на експлоатацията на асансьор*, който не Ви е връчен на място от служители на Главна дирекция Инспекция за държавен технически надзор (ГД ИДТН) към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Актът се счита за връчен с поставянето на това съобщение, придружено с текста на заповедта, на интернет страницата на ДАМТН - www.damtin.government.bg.

Можете да получите индивидуалния административен акт след удостоверяване на самоличността си и/или представяне на доказателства за упълномощаване на адрес: гр. София, ул. „Професор Петър Мутафчиев“ № 2, ет. 5, ст. 503

ДИМИТЪР ГЮРОВ

Началник РО ИДТН Западна Централна България





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР



ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР“
РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЗАПАДНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

ЗА П О В Е Д

№ 07-291
гр. София 06.11.2018 г.

Въз основа на доклад от извършена проверка на асансьор пътнически с регистрационен номер 700АС09228, монтиран в жилищна сградата на адрес: гр. София, ул. Луй Айер, бл. 113, вх. В от инж. Николай Баджаков-старши инспектор в РО ИДТН ЗЦБ и инж. Мария Влахова-инспектор в РО ИДТН ЗЦБ, намирам за установено, че същия работи при отворена кабинна врата при наличие на пътници в кабината на асансьора. Описаното е нарушение на чл. 10, ал.1, т. 2 от Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори (НБЕТНА). На същия не е извършен технически преглед съгласно чл. 24, ал. 1 от НБЕТНА и без сключен договор за поддръжка съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба НБЕТНА. Описаното е нарушение на чл. 7а, т. 3 от НБЕТНА.

Поради горното и на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и чл. 30, ал. 1, т.1 и т. 4 от НБЕТНА

НАРЕЖДАМ:

На Управителя на етажната собственост, на адрес: гр. София, ул. Луй Айер, бл. 113, вх. В, да спре асансьора от експлоатация и да обезопаси съоръжението до отстраняване на причините, поради които асансьорът е бил спрян от експлоатация и извършването на технически преглед, който да установи, че асансьора е годен за безопасна експлоатация.

Въвеждането на асансьора в експлоатация се извършва във връзка с чл. 30, ал. 3 от Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори (НБЕТНА).

При неизпълнение на заповедта, на Управителя на етажната собственост ще бъде наложена глоба в размер от 500 до 10 000 лв. по чл.55, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).

Заповедта може до се оспорва в 14-дневен срок от съобщението ѝ по административен ред пред Главния Директор на ГД „ИДТН“, а по съдебен ред – пред Административния съд – гр. София.

Жалбата не спира изпълнението на мярката.

ЦВЕТЕЛИНА РАДЕВА

ЗА Н-к РО ИДТН Западна Централна България

Съгласно заповед №А-684/19.10.2018 г.

