

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА”

ОТЧЕТ

за

дейността на ГД ККТГ за периода 01.07. – 30.09.2010 г.

За периода от 01.07. – 30.09.2010 г. са проверени 136 обекта, разпространяващи течни горива на територията на страната, от които верига бензиностанции - 43, малки бензиностанции - 86 и петролни бази - 7. От тях 31 са по искане на органите на МВР и Агенция Митници, 8 – по сигнали на граждани, 30 от проверките са съвместно с ГД МН. Взети са проби от 258 течни горива – 133 проби от гориво за дизелови двигатели и 125 –от автомобилни бензини. От изпитаните до 30.09.2010 г. проби са установени 39 несъответствия с изискванията за качество, като за 16 от тях са постъпили искания за изпитване на арбитражни проби.

В секторите Подвижни лаборатории в град Плевен и град Бургас са изпитани 198 проби. В сектор “Стационарна лаборатория–София” са изпитани 381 проби. Изготвени са 362 констативни протокола въз основа на протоколи от изпитване в стационарната лаборатория и 196 експертни заключения въз основа на протоколи от изпитване в подвижните лаборатории, 42 експертизи след изпитване на арбитражни проби, като 36 от тях са за проби взети през второто тримесечие на 2010 г. и 6 за проби взети през третото тримесечие на 2010 г.

След направени искания от ИА „МА” и въз основа на издадени протоколи от изпитване на Изпитвателна лаборатория за нефтопродукти към „Приста ойл холдинг” ЕАД са издадени 2 броя констативни протоколи за съответствие с изискванията за качеството на течно гориво-корабно гориво.

ДАМТН е наложила принудителни административни мерки, които се състоят в следното:

-издадени са 20 броя Задължителни предписания за **временно спиране /ЗПВС/** на разпространението на горива;

-издадени са 11 броя Задължителни предписания за **забрана /ЗПЗ/** на разпространението на течни горива;

-издадени са 17 броя Задължителни предписания за **изтегляне /ЗПИ/** на течни горива в общо количество - 35 554 l.

Към 30.09.2010 г. са съставени 70 акта за установяване на административни нарушения /АУАН/, от които 55 са за несъответствия с изискванията за качеството на течните горива определени в НИКТГУРНТК и 15 броя акта за констатирани документални нарушения.

Издадени са 16 наказателни постановления за нарушения /НП/, за установени несъответствия с изискванията за качеството на течните горива определени в Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол /НИКТГУРНТК/.

Обобщените резултати от контролната дейност на дирекцията са представени в следната таблица:

Период	Проверени обекти		Вид гориво			Експертни заключения	Констативни протоколи	Експертизи	Принудителни административни мерки			АУАН	НП
	петролни бази	бензино-станции	автомобилни бензини	дизелово гориво	други горива				ЗПВС	ЗПЗ	ЗПИ		
01.07-30.09.2010	7	129	125	133	-	196	362	42	20	11	17	70	16

ЗПВС – Задължителни предписания за временно спиране

ЗПЗ – Задължителни предписания за забрана

ЗПИ – Задължителни предписания за изтегляне

АУАН – Акт за установяване на административни нарушения

НП – Наказателни постановления